



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

0000
CHIAPAS NOS UNE

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA I CENTRO-FRAILESCA

MIN-DSCO-DSZ-017

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso: **No. DIC-FONREGION-033-2014** Que se celebrará en el Aula de Capacitación del Instituto de la Infraestructura Física Educativa el día **13 de Noviembre** del **2014** a las **12:30 Hrs.** Para la Obra: **Telebachillerato No. 107 "José Clemente Orozco"**, con No. de obra **1421033**, en la localidad de **Benito Juárez**, Municipio de **Copainalá**, Chiapas.

HOJA 1 DE 3

En el Lugar de la obra de Benito Juárez, Copainalá, Chiapas; a 07 de Noviembre del 2014, a las 10:00 Horas.

CONTRATISTAS	
REPRESENTANTE	EMPRESA
ING. MARTIN BALTAZAR DOMINGUEZ V.	MR CARLOS A CRUZ CONTRERAS PERSONA FISICA
Fernando Mendoca Hernandez	Emprego ED S.A. de C.V.
ONARCAS TELMANNOS GONZALEZ	ING. JOSE LOIS ACOSTA GONZALEZ

ING. UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ


SUPERVISOR DE OBRA

POR EL INIFECH

ING. VIRGILIO LOPEZ JUAREZ

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA I

L.A.E. MARIA DEL PILAR CHIRINO MARTINEZ
DIRECTORA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS





GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

0000
CHIAPAS NOS UNE

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA I CENTRO-FRAILESCA

MIN-DSCO-DSZ-017

Concurso: **No. DIC-FONREGION-033-2014** Que se celebrará en el Aula de Capacitación del Instituto de la Infraestructura Física Educativa el día **13 de Noviembre del 2014** a las **12:30 Hrs.** Para la Obra: **Telebachillerato No. 107 "José Clemente Orozco"**, con No. de obra **1421033**, en la localidad de **Benito Juárez**, Municipio de **Copainalá, Chiapas.**

HOJA 2 DE 3

En el Lugar de la obra de Benito Juárez, Copainalá, Chiapas; a 07 de Noviembre del 2014, a las 10:00 Horas.

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Del código 1818000151 del concepto: Suministro de vortadero "orion" de fierro esmaltado de 41x41cm este concepto ya se encuentra discontinuado en el mercado ¿Se podrá sustituir por una tarja galvanizada?	Si se sustituirá por el concepto descrito en los adendos.
Del código 1860000509 del concepto: Suministro y colocación de coladera helvex No. 384-25, este concepto ya se encuentra discontinuado en el mercado ¿Se puede sustituir por un similar?	Si, se sustituirá por el concepto descrito en los adendos.

LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA I CENTRO-FRAILESCA

MIN-DSCO-DSZ-017

Concurso: **No. DIC-FONREGION-033-2014** Que se celebrará en el Aula de Capacitación del Instituto de la Infraestructura Física Educativa el día **13 de Noviembre del 2014** a las **12:30 Hrs.** Para la Obra: **Telebachillerato No. 107 "José Clemente Orozco"**, con No. de obra **1421033**, en la localidad de **Benito Juárez**, Municipio de **Copainalá**, Chiapas.

HOJA 3 DE 3

En el Lugar de la obra de Benito Juárez, Copainalá, Chiapas; a 07 de Noviembre del 2014, a las 10:00 Horas.

ADENDOS

DICE	DEBE DECIR
1813000151 Suministro de vertedero "Orion" de fierro esmaltado de 41x41 cm. Incluye: Contra rejilla, cespel de plano, llave cromada, conexión a la alimentación a plomero, acarreos fuera y dentro de la obra, horramiento, mano de obra y pruebas.	2121000143 Suministro y colocación de vertedero de acero inoxidable de 41x41 cm. Incluye: soporte de ángulo de 1/2" x 3/16", Contra rejilla, cespel de plano, llave cromada, conexión a la alimentación a plomero, acarreos fuera y dentro de la obra, horramiento, mano de obra y pruebas.
1860000504 Suministro y colocación de coladera helvex No. 584-25, incluye: acarreos dentro y fuera de la obra, mano de obra, instalación, sello con mortero cemento-Arena prop. 1:4; pruebas, horramiento, pegamento P.V.C y limpieza.	1805000051 Suministro y colocación de coladera helvex No. 25 (piso), incluyendo: acarreos fuera y dentro de la obra, mano de obra, instalación, sello con mortero - Cemento - Arena Prop: 1:4; pruebas, horramiento, pegamento P.V.C y limpieza.

LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN